

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»

А. Г. Картушин
октября 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ № ПЗ – 62/22

Срок действия с 26.10.2022 г.
Дата очередной плановой проверки производства до 26.10.2027 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Преобразователи измерительные «Многофункциональный измерительный преобразователь ST500» ВЛСТ 450.00.000 ТУ (от 08.11.2021) исполнения 1 с ПО ST-M1, версия 1.3 и исполнения 2 с ПО ST-M2, версия 1.3

ЗАЯВИТЕЛЬ / ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЗАВОД «ПРОМПРИБОР»
(ООО «ЗАВОД «ПРОМПРИБОР»)
Фактический адрес: 600014, область Владимирская, город Владимир, улица Лакина, дом 8, помещение 59
Почтовый адрес: 600014, область Владимирская, город Владимир, а/я 31
Адрес производственного корпуса: 600014, область Владимирская, город Владимир, улица Лакина, дом 8А

СООТВЕТСТВУЕТ

Техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения в составе ПТК АСУ ТП и ССПИ (ТМ) подстанций ДЗО ПАО «Россети», не относящихся к ЕНЭС, на которых не предусмотрено внедрение цифрового обмена данными в соответствии со стандартом МЭК 61850:

подстанции 6-10(20) кВ - для исполнений 1 и 2;
подстанции 35-110 кВ - только для исполнения 2

Запрещается передача и перепечатка и публикация материалов настоящего заключения без разрешения ПАО «Россети»